

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 157
«Детский сад комбинированного вида» 650066, г. Кемерово,
проспект Ленина 86б, телефон/факс: 57-40-73/57-40-04
электронный адрес: madou_157@mail.ru.

Главному государственному инспектору
города Кемерово, города Березовского и
Кемеровского района по пожарному надзору
Лопареву Р.В.

Уважаемый Роман Викторович!

В соответствии с предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 522/1 от 29.09.2021 года, полученное по результатам плановой выездной проверки проводимой ОНДПР Центрального района ОНППР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по КО в МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида» устранены следующие нарушения:

- 1) Проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре – предписание выполнено, протоколы испытаний № 1 и № 2 от 09.12.2021г. прилагаются.
- 2) Привели в соответствие с требованиями законодательства уровень звуковых сигналов СОУЭ не менее чем на 15 дБА допустимого уровня звука постоянного шума в защищенном помещении – предписание выполнено, протокол испытаний № 014 от 06.10.2022 г. прилагается.

С уважением, заведующий МАДОУ № 157
«Детский сад комбинированного вида»



Г.В. Михайлова
08.11.2022