



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

**Предписание
об устранении нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности № 522/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
№ 157 «Детский сад комбинированного вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и
Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору
Останина А.С. № 522 от 25 августа 2021, в период 20.09.2021г. с 10.00 час. до 11.00 1 час.,
27.09.2021г. с 10.00 час. до 11.00 1 час., 29.09.2021г. с 11.00 час. до 12.00 1 час.,
(продолжительностью 3 часа)

Проведено: плановая выездная проверка государственным инспектором Кемеровского и
Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору,
Козленко Денисом Павловичем капитаном внутренней службы в отношении Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения № 157 «Детский сад комбинированного
вида» по адресу: 650066, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 86Б

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая МАДОУ № 157
«Детский сад комбинированного вида» Михайлова Галина Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-З «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не организовано проведение, не реже 1 раза в 5 лет, эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2022	
	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (игровые, спальни, варочные)	п. 4.2 СП 3.13130.2009; ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.15 НПБ 104-03	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:
заведующая МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида» Михайлова Галина Викторовна
 (должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

«29» сентября 2021г.

Государственный инспектор Кемеровского и Берёзовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Козленко Д.П.
 (должность, фамилия, инициалы звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«29» сентября 2021г.